



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

4ª ATA DE ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 (NOVO EDITAL)

Às 8h00m do dia 04 (quatro) de outubro de 2023, na Prefeitura Municipal de Pederneiras, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, para procederem às respostas ao 4º (quarto) Pedido de esclarecimentos formulado por empresa interessada em participar da Concorrência nº 03/2023 (Novo Edital). Dando início aos trabalhos, o Pedido foi recebido e analisado, sendo assim esclarecido:

1) No documento Anexo II – Memorial Descritivo, página 21 – item 9-5, está escrito:

- Os inversores deverão ser trifásicos 380/220 Vca.

Diante dessa afirmação na especificação técnica dos Inversores no Memorial, deverá ser obrigatória esta especificação, ou serão aceitos outros modelos de inversores que possuem outros níveis de tensão?

RESPOSTA: O projeto básico é apenas uma referência. O licitante vencedor deverá elaborar o projeto executivo com os equipamentos que irá fornecer desde que atenda a exigência de geração mínima solicitada no projeto básico.

Nada mais a constar foi encerrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes.


LUIS CARLOS RINALDI - Presidente da C.M.L.


ALEX TINCANI PACHECO - Membro da C.M.L.


LEANDRO ROSA – Membro da C.M.L.